



iFIX 與 KEPServerEx 之連接方式

1. 找到「D:\Dynamics」目錄中的「DataServerInstaller.exe」檔案，並雙擊，因為我安裝在 D 槽所以出現在 D 槽：




2. 按下「Add」鍵：



3. 填上任意一個「DataServer」的名稱作為代碼，這邊我打「AB1200」，然後尋找自己的「OPC Server」，如為遠端的電腦必須在「Machine Name」中鍵入該遠端電腦的名稱。這裡我們選擇「KEPware.KEPServerEx.V4」，然後按下「OK」按鈕。




4. 再按下「確定」按鈕：




5. 打開「Intellution iFIX 3.5」：




6. 按下最上面之「iFIX」圖示：




7. 按下 Tool box 之「ABC 1000」:




8. 在「Source」部份按下「...」按鈕:



9. 選擇「Data Servers」頁籤，並如圖示點選要使用的 tag 點，按下「OK」按鈕來結束:



10. 雙擊一下「Datalink」，並將「Data Entry」區的「Type」改選為「In-Place」，這是針對 DO 點才需要設的：



11. 所有的點都依此方式設定下去。都設定好之後，按下「Ctrl+W」即成為

RunTime 模式：

